

Na temelju čl. 21. st. 2 *Zakona o zaštiti od požara* (NN 92/10), čl. 3. *Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara* (NN 116/14), *Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova*, Policijske uprave Istarske o razvrstavanju građevine, građevinskih dijelova i prostora Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag u kategorije ugroženosti od požara (Broj: 511-08-09/2-UP/I-11/86-00T.J.), koji se odnosi i na Gradsku knjižnicu Umag čiji se prostori nalaze u istoj građevini i čl. 33. i 43. *Statuta Gradske knjižnice Umag – pročišćeni tekst* (Klasa: 024-02/14-20/02; Urbroj: 2105-20-01-14-1), ravnatelj Knjižnice donosi

## PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U GRADSKOJ KNJIŽNICI UMAG

### 1. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se:

1. ustrojstvo zaštite od požara u Gradskoj knjižnici Umag (u daljnjem tekstu: ustanova)
2. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
3. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu
4. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenje evidencije o tom
5. obveze tijela upravljanja, ravnatelja, radnika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara i učenika te odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara
6. dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

#### Članak 2.

Zaštita od požara ustrojava se i provodi u svim prostorima ustanove (u daljnjem tekstu: imovina ustanove), sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: zakon), te drugim propisima donesenim na temelju zakona i odredbama ovog Pravilnika.

Pod prostorima ustanove podrazumijeva se dio građevine kojoj je korisnik Knjižnica, a vlasnik Grad Umag, dok je za održavanje i upravljanje građevinom zaduženo Pučko otvoreno učilište.

#### Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve radnike ustanove koji zasnuju radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme, koji rade s punim ili skraćanim radnim vremenom, koji su u dopunskom radu ili su zasnovali radni odnos kao pripravnici, odnosno rade bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri), kao i na treće osobe (korisnike i druge) za vrijeme njihovog rada, korištenja usluga, kretanja i zadržavanja (radi praćenja određenih manifestacija ili sl.) u prostoru ustanove.

Ako se radnik ustanove ne pridržava odredbi Pravilnika čini povredu radne obveze.

## 2. ZAŠTITA OD POŽARA

### Članak 4.

Zaštita od nastanka požara u prostorima ustanove obuhvaća ustrojstvene i druge mjere i radnje koje imaju zadaću:

- otklanjanje uzroka i smanjenje opasnosti od nastajanja požara, eksplozija i sl.
- otkrivanje i gašenje požara te poduzimanje potrebnih mjera radi sprečavanja širenja požara, odnosno bržeg gašenja požara
- spašavanje ljudi, imovine ustanove i dr.
- pružanje pomoći i otklanjanje posljedica uzrokovanih požarom.

### Članak 5.

Ustanova je posebno obvezna:

- održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije
- držati opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara na mjestima koja su vidljiva i najpogodnija za brzo djelovanje u slučaju nastanka požara
- upoznati sve radnike s opasnostima nastanka požara, o provedenim mjerama zaštite od požara i načinom uporabe uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara
- predvidjeti mjere kojima je svrha uklanjanje uzroka požara i kontrolirati njihovu provedbu
- odrediti i obilježiti prolaze za brzu evakuaciju ljudi i imovine u slučaju nastanka požara.

## 3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 6.

Radi otklanjanja uzroka zbog kojih može nastati požar, otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, omogućavanja gašenja požara, u ustanovi se utvrđuju i ostvaruju mjere zaštite od požara, i to:

- zapaljiva osnovna i druga sredstva, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, upaljive tekućine i sl., mogu se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima, policama i sl.
- u svim prostorima zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (grijalice i sl.)
- postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge instalacije u prostorima ustanove moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu ustanova mora posjedovati dokumentaciju, te moraju biti u ispravnom stanju
- prilikom projektiranja i izvođenja radova, adaptacije i rekonstrukcije u postojećim prostorima, projektiranja i izgradnji novih prostora, ugradnje sredstava, uređaja i opreme, ustanova je dužna postupiti sukladno odredbama zakona i propisima donesenim na temelju zakona
- za izvedene stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, ustanova je dužna pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji za tehnički pregled
- odmah prestati s uporabom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar

- ukloniti zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ili kojima su obrađene horizontalne i vertikalne površine izlaza i izlaznih putova ako ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara
- prostori ustanove moraju biti opskrbljeni uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara (hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i druga oprema)
- dimnjaci, dimovodni objekti i ložišta (kotlovnice, peći na tekuće i čvrsto gorivo i sl.) čiste se na način propisan odlukom predstavničkog tijela ili drugog nadležnog tijela kojom se uređuje ustroj i rad dimnjačarske službe, rokovi čišćenja dimnjaka te obavljanje nadzora
- u svim prostorima zabranjuje se držanje predmeta koji mogu prouzročiti nastajanje požara ili eksplozije
- vatrogasni pristupi (prilazni putovi, ulazi, izlazi, prolazi u svim prostorima ustanove) moraju biti slobodni za brz i siguran izlazak iz ugroženog prostora te za operativni vatrogasni rad
- prostor oko hidranata (podzemnih i zidanih) mora biti slobodan
- kvar na sustavu za dobavu vode i hidrantskoj instalaciji obvezatno odmah otklanja stručni radnik
- obvezno je vidljivo označiti mjesto na kojem se nalazi glavni zasun za otvaranje – zatvaranje vode.

#### Članak 7.

- U svim prostorima ustanove zabranjuje se:
- korištenje improviziranih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika požara, posebice u prostoru ustanove označenom kao mogući požarni sektor
  - držanje zapaljivih i opasnih tvari na zabranjenim mjestima u ustanovi
  - pušenje u prostorima ustanove
  - uporaba zapaljivih i opasnih tvari za čišćenje u blizini otvorene vatre te pušenje u prostorima ustanove za vrijeme čišćenja zapaljivim i opasnim sredstvima
  - obavljanje određenog posla u prostoru ustanove (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i sl.) bez prethodne provjere ispravnosti od strane ovlaštene pravne osobe.

#### Članak 8.

U radionicama, spremištima, igraonicama i sl. provode se posebne mjere zaštite od požara, ako zakonom i aktom ministra unutarnjih poslova nije drugačije određeno.

Mjerilima iz stavka 1. ovog članka određuje se:

- zabrana uporabe otvorene vatre (pušenje, zavarivanje, svjetiljke s otvorenim plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnosnoj izvedbi)
- električne, ventilacijske i toplinske instalacije i uređaje treba neprekidno držati u ispravnom stanju i provjeravati
- prostorije iz stavka 1. ovog članka treba redovito održavati, pospremiti, čistiti, provjetravati i nadzirati
- onemogućiti ubacivanje predmeta izvana u radionice, spremišta, igraonice i sl., koji bi mogli prouzročiti požar ili eksploziju
- zabrana pohrane lakozapaljivih materijala ili predmeta koji mogu prouzročiti požar
- obvezno postavljanje odgovarajućeg broja vatrogasnih aparata, a prema potrebi i drugih uređaja i opreme sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona
- hodnici, stubišta, izlazi, prolazi i prilazi prostorima iz stavka 1. ovog članka moraju biti uvijek slobodni za brz i siguran prilaz, prolaz i izlazak.

#### Članak 9.

Za vrijeme radnog vremena u prostorima ustanove ustrojava se dežurstvo radi zaštite od nastanka požara i eksplozije.

Ako se u prostoru ustanove održava veći skup kojem je nazočan veći broj osoba, ustrojava se posebno dežurstvo.

Radnici zaduženi za dežurstvo iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti osposobljeni za rukovanje i uporabu sredstava za zaštitu od požara, znati raspored tih sredstava u prostorima ustanove, potrebne telefonske brojeve za dojave i intervencije, imati ključeve prostorija koje se zaključavaju i poznavati sve sporedne i nužne izlaze iz prostora ustanove.

#### 4. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

##### Članak 10.

Radi provedbe mjera zaštite od požara, u ustanovi se ustrojava unutarnji nadzor.

Unutarnji nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavlja radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara na način i u rokovima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

##### Članak 11.

Nadzor nad ispravnošću električnih, gromobranskih i plinskih instalacija na zahtjev ustanove obavlja ovlašteno poduzeće ili druga pravna osoba sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

O ispravnosti instalacija iz stavka 1. ovog članka ustanova mora posjedovati dokumentaciju ovlaštenog poduzeća ili druge pravne osobe.

Ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje jedanput godišnje. O ispitivanju ispravnosti ustanova vodi evidenciju u koju se unosi godina izvršenog ispitivanja, šifra stručne osobe koja je izvršila ispitivanje te rezultat ispitivanja.

##### Članak 12.

Nadzor nad radom uređaja centralnog grijanja (instalacija i kotlovnica) obavlja ovlašteni radnik Učilišta svakodnevno tijekom rada uređaja te periodično. Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a obavljaju ga ovlaštena poduzeća ili druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

##### Članak 13.

Radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite ima sljedeća ovlaštenja i dužnosti:

- upoznati svakog radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i u ustanovi te mjerama zaštite na radnom mjestu i u ustanovi
- ustrojiti obuku radnika te organizirati njihovu obuku u rukovanju opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara
- kontrolirati ispravnost svih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara, uređaja, opreme i sredstava namijenjenih zaštiti od požara
- provjeravati uporabljivost opreme i sredstava za gašenje požara, te o uočenim nepravilnostima izvijestiti ravnatelja (odmah)
- voditi brigu o tome da se odmah ili u najkraćem roku otklone uočene nepravilnosti i dovedu u ispravno stanje neispravni sustavi za dojavu i gašenje požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona
- vodi brigu o održavanju vatrogasnih aparata, izboru novih vatrogasnih aparata te njihovom svrhovitom rasporedu

- u slučaju nastanka požara dužan je odmah izvijestiti nadležnu policijsku upravu, ravnatelja, odnosno najbližu vatrogasnu postrojbu, centar za obavješćivanje i uzbunjivanje ili drugo nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave
- u slučaju nastanka većeg požara nalaže spašavanje radnika, polaznika, drugih građana i imovine te rukovodi gašenjem požara do dolaska ravnatelja, odnosno vatrogasne postrojbe
- u slučaju neposredne opasnosti od nastajanja i širenja požara poduzima mjere za otklanjanje tih opasnosti
- u prostorima ustanove postavlja pismena upozorenja o sigurnosnim mjerama.

#### Članak 14.

Ravnatelj ustanove posebnom odlukom određuje radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka ravnatelj utvrđuje ovlaštenja i dužnosti radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara sukladno članku 13. ovog Pravilnika.

### 5. UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA

#### Članak 15.

Radnici ustanove, prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo moraju se upoznati s opasnostima od požara na radnom mjestu.

#### Članak 16.

Upoznavanje radnika s opasnostima od požara na radnom mjestu sastoji se od usmenog i praktičnog dijela.

Usmeni dio obuhvaća upoznavanje radnika s odredbama ovog Pravilnika.

Praktični dio obuhvaća obuku radnika u rukovanju vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara.

Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja radnik ustanove zadužen za provođenje mjera zaštite od požara.

### 6. OBVEZE I ODGOVORNOSTI TIJELA UPRAVLJANJA, RAVNATELJA I RADNIKA

#### Članak 17.

Za ostvarivanje i unapređivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i zadaća utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom, odgovorni su:

- ravnatelj ustanove, te
- radnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

#### Članak 18.

Ravnatelj u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

- donosi Pravilnik o zaštiti od požara i prati njegovo ostvarivanje
- odlučuje o sredstvima za provođenje mjera zaštite od požara
- prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unapređivanju mjera zaštite od požara
- najmanje jedanput godišnje, u okviru rasprave o Izvješću o radu ustanove, razmatra i stanje zaštite od požara

- razmatra izvješće (zapisnik, rješenje) tijela nadzora (inspektora za zaštitu od požara policijskih uprava i Ministarstva u sjedištu, policijskih uprava i drugih nadležnih tijela, poduzeća i radnji) o provođenju mjera zaštite od požara i pomaže, u okviru svojih ovlasti, u otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u naloženom roku
- vrši i druge poslove u vezi sa zaštitom od požara sukladno zakonu i propisima donesenim temelju zakona
- ustrojava i provodi mjere zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona
- preko radnika odgovornog za primjenu mjera zaštite od požara ostvaruje nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara
- donosi odluku o izricanju opomena i drugih kazni zbog povrede radne obveze protiv radnika koji ne provodi propisane mjere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mjera zaštite od požara
- odgovara za održavanje u ispravnom stanju i svrhovitu uporabu sustava za dojavu i gašenje požara, odnosno vatrogasne opreme i uređaja za gašenje požara te za održavanje u ispravnom stanju svih instalacija i postrojenja u ustanovi
- osigurava otklanjanje nepravilnosti koje prilikom nadzora utvrdi nadležno tijelo
- vrši i druge poslove u svezi zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

#### Članak 20.

Radnici ustanove imaju sljedeće dužnosti i zadaće glede zaštite od požara:

- upoznati se s opasnostima od požara na radnom mjestu i u ustanovi, odnosno s mjerama zaštite od požara na radnom mjestu i u ustanovi
- upoznati se s opremom i sredstvima za gašenje požara
- upoznati se s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara
- prisustvovati usmenom i praktičnom upoznavanju (obuci) koje se organizira za radnike ustanove radi upoznavanja s opasnostima od požara, mjerama zaštite te uporabom vatrogasne opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara
- tijekom rada, a naročito nakon završetka radnog vremena otkloniti sve moguće uzročnike požara (ugasiti vatru, isključiti strojeve i sl.)
- održavati i u ispravnom stanju rabiti sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva
- voditi računa o zabrani pušenja u prostorijama ustanove, ne bacati opuške cigareta ili šibice u košaru za papir, drvene ili kartonske kutije
- obratiti pažnju na miris nagorjelih instalacija kod električnih strojeva i drugih uređaja
- o kvarovima i drugim nedostacima odmah izvijestiti radnika zaduženog i odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara
- predlagati ravnatelju poduzimanje određenih mjera i radnji namijenjenih otklanjanju mogućih uzroka nastajanja požara.

### 7. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

#### Članak 21.

Svaki radnik ustanove sukladno odredbama zakona, propisima donesenim na temelju zakona i odredbama ovog Pravilnika, u slučaju nastanka požara ili neposredne opasnosti od nastanka požara, dužan je:

- odmah ukloniti opasnost od nastanka požara

- ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge radnike. Ako radnik ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah izvijestiti ravnatelja ili radnika zaduženog za provođenje mjera zaštite od požara, odnosno u slučaju njihove odsutnosti najbližu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu, stanicu, ispostavu ili centar za obavješćivanje i uzbunjivanje, odnosno drugo tijelo lokalne samouprave ili uprave

- radnici koji su primijetili požar ili su pozvani u pomoć radi nastanka požara, obvezni su odmah svim raspoloživim vatrogasnim aparatima ili drugom odgovarajućom opremom, uređajima i sredstvima ugaziti nastali požar

- broj radnika na mjestu požara, odnosno požarnom sektoru ovisi o procjeni ravnatelja, odnosno osobe koja rukovodi gašenjem požara, načinu gašenja požara, količini sredstava za gašenje požara i trenutnoj požarnoj situaciji

- pomagati vatrogasnoj jedinici u gašenju požara

- dati potrebne podatke o predmetima ili osobama koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka požara.

#### Članak 22.

Radnik ustanove odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

Radnik koji svojom krivnjom ne provede propisane mjere zaštite, ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara te dužnosti u slučaju nastanka požara čini težu povredu radne obveze sukladno Pravilniku o radnim odnosima i stegovnoj odgovornosti.

Odgovornost iz stavka 2. ovog članka ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

#### Članak 23.

Neposrednim gašenjem požara do dolaska vatrogasne postrojbe rukovodi ravnatelj.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ravnatelj na temelju procjene požarne situacije organizira dopremu vatrogasnih aparata, druge opreme i sredstava za gašenje požara na mjesto gašenja te ustrojava raspored radnika i njihovo sudjelovanje u gašenju požara; nalaže da se odmah započne s gašenjem požara; nalaže isključenje električne struje i plina; uporabu osobnih zaštitnih sredstava; uklanjanje zapaljivih tvari iz požarnog sektora te:

- poduzima mjere za sprečavanje širenja požara

- poduzima mjere za sprečavanje nastanka panike

- nalaže i organizira udaljavanje polaznika obrazovnih programa, korisnika drugih usluga ustanove, radnika i imovine iz prostora ustanove

- s mjesta gašenja požara udaljuje radnike koji nemaju zadaće u gašenju požara

- poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastanka požara.

#### Članak 24.

Ustanova je dužna nakon požara uporabljenu opremu, uređaje i druga sredstva dovesti u ispravno stanje.

#### Članak 25.

U svim prostorima ustanove postavlja se vatrogasna oprema, uređaji i sredstva za gašenje požara.

Vatrogasnu opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara iz stavka 1. ovog članka čine: vatrogasni aparati u cijelom prostoru ustanove te sustavi za dojavu i gašenje požara, ukoliko posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

#### Članak 26.

Vatrogasni aparati (prijenosni ili prijevozni vatrogasni aparat, vatrogasni aparat sa bočicom, vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom) postavljaju se na mjestima u ustanovi koja su definirana planom evakuacije i drugim propisima.

#### Članak 27.

U prostorima ustanove moraju se postaviti vatrogasni aparati i u slučaju kad prostori imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

#### Članak 28.

Hidrantska mreža mora biti projektirana i tako izvedena da prilikom gašenja požara mlaz može doprijeti do svakog prostora ustanove.

Mreža iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode dovoljan za djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantska mreža mora imati odgovarajuću nepropusnost i prohodnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

#### Članak 29.

Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja se na sljedeći način:

- svakodnevno se vrši vizualni pregled ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže
- najmanje jednom u godinu dana obavlja se periodični pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mreže
- kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže mora se obaviti najmanje svake pete godine.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja ovlašteno poduzeće ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Ovlašteno poduzeće ili radnja obvezna je o izvršenom periodičnom pregledu voditi evidenciju, a o kontrolnom ispitivanju načiniti izvješće te ih dostaviti u roku od 8 dana od dana izvršenog periodičnog pregleda, odnosno kontrolnog ispitivanja.

#### Članak 30.

Sredstva za provedbu mjera zaštite od požara osiguravaju se u godišnjem financijskom planu ustanove sukladno godišnjem planu i programu rada.

#### Članak 31.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara vrše inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu.

Prilikom vršenja nadzora, ustanova je obvezna omogućiti inspektorima za zaštitu od požara pregled svih prostora te poduzimanje drugih radnji neophodnih za utvrđivanje primjene propisanih mjera zaštite od požara.



9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči ustanove.

Klasa: 024-02/16-01/04

Urbroj: 2105-20-01-16-

Umag, \_\_\_\_\_

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_  
Neven Ušumović, prof.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči \_\_\_\_\_, a stupio je na snagu \_\_\_\_\_ godine.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_  
Neven Ušumović, prof.

